

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Изобильненскому городскому
округу и Труновскому муниципальному округу управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356140, г. Изобильный, ул. Промышленная, 116, тел. 8 (86545) 2-77-13, E-mail: izobil77@bk.ru
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от " 31 " января 2022 г., 17 час. 00 мин. № 26-006-2022/0001ак
(дата и время составления акта)

Ставропольский край, Изобильненский район, пос. Солнечнодольск, бул. Школьный, 11.
(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной
плановой проверки от 12.01.2022 г. № 26-006-2022/0001рс, КНМ 26220061000201105375

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной
проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная плановая проверка проведена в рамках федерального государственного
пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) государственным инспектором Изобильненского городского округа и Труновского
муниципального округа по пожарному надзору – дознавателем отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Изобильненскому городскому округу и Труновскому
муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю старшим лейтенантом внутренней
службы Жучковым Александром Евгеньевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия
решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после
начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: территории, зданий и помещений
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Детский дом № 4 «Солнышко».

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ставропольский край,
Изобильненский район, пос. Солнечнодольск, бул. Школьный, 11.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов
контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 4 «Солнышко», зарегистрированное по
адресу: 356126, Ставропольский край, Изобильненский р-н, п Солнечнодольск, Школьный б-р,
д.11, ОГРН 1052600020593 ИНН 2607018468

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

- с "18 января 2022 г., 10 час. 00 мин.
- по "18" января 2021 г., 12 час. 00 мин.,
- с "27 января 2022 г., 11 час. 00 мин.
- по "27" января 2021 г., 12 час. 00 мин.,
- с "31" января 2022 г., 16 час. 00 мин.
- по "31" января 2022 г., 17 час. 00 мин.,

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 дня/ 4 часа/ 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) истребование документов
- 2) обследование территории, зданий и помещений
- 3) осмотр
- 4) получение письменных объяснений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

- с "18 января 2022 г., 10 час. 00 мин.
- по "18" января 2021 г., 12 час. 00 мин.,
- с "27 января 2022 г., 11 час. 00 мин.
- по "27" января 2021 г., 12 час. 00 мин.,
- с "31" января 2022 г., 16 час. 00 мин.
- по "31" января 2022 г., 17 час. 00 мин.,

по месту: Ставропольский край, Изобильненский район, пос. Солнечнодольск, бул. Школьный, 11.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 31.01.2022, протокол опроса от 31.01.2022.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: распорядительные документы о назначении руководителя на должность, документы о прохождении пожарно-техническому минимуму руководителем, специалистами, ответственными за пожарную безопасность, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, документация об организации и проведении противопожарных инструктажей с работниками и иные документы в которых содержатся индикационные сведения объекта защиты и документы содержащие сведения о соблюдении (несоблюдении) требований пожарной безопасности объекте защиты.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной плановой проверки установлено:

- 1) Отсутствует на объекте защиты проектная документация на систему пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре которая должна быть разработана и утверждена в установленном порядке (часть 1 статьи 83, Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- 2) Отсутствует на объекте защиты техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пункт 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; часть 1 статьи 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- 3) Отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты (пункт 56 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
- 4) При сработке системы пожарной сигнализации на 2-м этаже в актовом зале система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не сработала (пункт 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
- 5) Система пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии (пункт 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
- 6) Расстояние от осветительного прибора до дымовых пожарных извещателей в помещениях объекта защиты (детского дома) менее 50 см, (пункт 3 статьи 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.3.6 свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);
- 7) Подсобное помещение психолога не оборудовано системой пожарной сигнализации (пункт 3 статьи 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, пункт А.4, пункт 38 таблицы А.3 свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);
- 8) Допускается установка теплового и дымового пожарного извещателя в подсобном помещении бухгалтерии находящиеся на одном шлейфе пожарной сигнализации (пункт 3 статьи 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.1.1, 13.1.4, приложение А, пункт А.3, пункт 38 таблицы А.3, свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);
- 9) Допускается установка пожарных извещателей в подсобных помещениях, помещениях административно-хозяйственной части, группах, помещения приема пищи на стенах при возможности их установки на перекрытии (пункт 3 статьи 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.3.4, свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);
- 10) Расстояние между приемно-контрольными приборами составляет менее 50 мм, (пункт 3 статьи 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.14.8 свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

11) Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) (пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479);

12) Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты не закреплены к полу (пункт 31 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479);

13) Двери ведущие на лестничную клетку не оборудованы приспособлением для само закрывания и уплотнениями в притворах (пункт 24 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479; пункт 3 статьи 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.4.6 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

14) Допускается устройство на лестничных клетках кладовых и других подсобных помещений, а также допускается хранение под лестничными маршами вещей, мебели, оборудование и других горючих материалов (пункт 16 «к» Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479);

15) Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода выполнены из горючего материала (пункт 3 статьи 4, статья 107 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.13 ГОСТ Р 51844-2009);

16) На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности декоративно-отделочных материалов, примененных к отделке процедурного кабинета, помещения приготовления и приема пищи (пункт 25 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479);

17) Допускается применения декоративно-отделочных материалов для отделки стен помещения приема пищи (класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1) вместимостью более 15, но не более 300 человек, класса пожарной опасности материала более чем КМ-1 (не предоставлены сертификаты на момент проверки) (пункт 6 статьи 134 таблица 29, Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

18) Допускается применения декоративно-отделочных материалов для отделки стен помещения приготовления пищи и процедурного кабинета (класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1) вместимостью не более 15 человек, класса пожарной опасности материала более чем КМ-3 (не предоставлены сертификаты на момент проверки) (пункт 6 статьи 134 таблица 29, Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

19) Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации из актового зала, коридора первого этажа ведущего на лестничную клетку открываются по направлению выхода из здания (пункт 27 «д» Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479; пункт 3 статьи 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.22 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

20) Не проводится проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных строительных конструкций пристроенного помещения, предназначенного для хранения овощей (пункт 13 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479);

21) Двери расположенные в противопожарных преградах отделяющие помещение приготовления и приема пищи (пищеблоке) от помещения коридора и помещений другого класса пожарной опасности на первом этаже не имеют предела огнестойкости не менее EI 30 (пункт 3 статьи 4, статья 37, пункт 1, 2, 3 статьи 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.5.2 свода правил 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

22) Двери расположенные в противопожарных преградах отделяющие помещение швейной мастерской и складского помещения для хранения готовых изделий и заготовочных изделий от помещения коридора и помещений другого класса пожарной опасности на втором этаже не имеют предела огнестойкости не менее EI 30 (пункт 3 статьи 4, статья 37, пункт 1, 2, 3 статьи 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2, 5.1.2, 5.2.6 свода правил 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

23) На объекте защиты не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности производственных, технических и складских помещений, а также не определен класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещения с наружной стороны на видном месте. (пункт 12 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479, пункт 3 статьи 4, 24, 25, 26, 27 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 1.1, 4.5 свод правил 2.13130.2020, пункт 5.1.2, свод правил 4.13130.2013);

24) Отсутствует указатель направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (пункт 48 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479);

25) Высота наружной вертикальной пожарной лестницы от уровня земли до первой ступени более 1500 мм (пункт 3 статьи 4, Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2 приложение «Б» таблица Б.1 рисунок Б.1, ГОСТ Р 53254-2009 «Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»).

указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 31.01.2022, протокол опроса от 31.01.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор Изобильненского городского округа и Труновского муниципального округа по пожарному надзору – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Изобильненского городского округа и Труновскому муниципальному округу) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Жучков Александр Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Жучков Александр Евгеньевич, дознаватель ОНД и ПР по Изобильненскому городскому округу и Труновскому муниципальному округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, 8 (86545) 2-77-13, e-mail: izobil77@bk.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.