

Министерство образования Ставропольского края  
государственное казенное учреждение для детей - сирот и  
детей, оставшихся без попечения родителей,  
«ДЕТСКИЙ ДОМ № 4 «СОЛНЫШКО»  
356126 п. Солнечнодольск, бульвар Школьный, 11;  
ИНН 2607018468, КПП 260701001  
тел., факс (886545) 3-54-51  
электронный адрес: detskydom4@mail.ru


«02» марта 2022 г. № 38

Прокуратура  
Изобильненского района.  
Заместителю прокурора района  
Бородину Д.В.

Администрация Государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом №4 «Солнышко» уведомляет Вас, что было рассмотрено Представление Прокуратуры Изобильненского района от 10.02.2022 года № 7-94-2022/312, без участия представителя прокуратуры, 24 февраля 2022 года в 10-30 часов по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, п.Солнечнодольск бульвар Школьный 11, по исполнению мероприятий устранения нарушений требования пожарной безопасности, выявленных в ходе плановой проверки, проведенной 31 января 2022 года инспекцией Изобильненского городского округа и Труновского района Ставропольского края по пожарному надзору ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району).  
Предписание №26-0006-2022/0001/1.

Настоящим сообщая:

1. Для оформления проектной документации на систему пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, в Министерство образования Ставропольского края, Учредителю ГКУ «Детский дом №4 «Солнышко», направлено письмо на выделение средств для составления сметы на разработку проектной документации.



2. Разработана и утверждена инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, системы) противопожарной защиты объекта защиты.

3. Систематически руководством ГКУ «Детский дом №4 «Солнышко» подаются заявки в Министерство образования Ставропольского края на выделение средств для замены системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, и обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) почти в 2 раза. Из-за изношенности системы происходят срабатывание ложных оповещений о пожаре, а при контрольных проверках несрабатывание извещателей о пожаре.

4. Согласно требованию Роспотребнадзора (СанПиН 2.4.1.3049-13) ковры и ковровые покрытия в групповых комнатах воспитанников обрабатываются 2 раза в день. Ковры и ковровые покрытия пылесосят и моют полы под ними, следовательно крепить их к полу, по требованию инспекции по пожарному надзору, нецелесообразно.

В коридоре и на остальных путях эвакуации ковры прикреплены к полу.

5. Все двери ведущие на лестничную клетку на путях эвакуации оборудовали приспособлением для само закрывания и уплотнения в притворах.

6. Помещение под лестничной клеткой освобождено от хранения материалов для уборки помещений. Горючие материалы никогда не хранились.

7. В настоящее время проводятся мероприятия по замене пожарных шкафов внутреннего противопожарного водопровода на металлические.

8. Составляется смета на выделение дополнительных средств для демонтажа декоративно-отделочных материалов отделки стен помещений приема пищи, процедурного кабинета с последующей покраской стен.

9. Составляется смета на выделение дополнительных средств для выполнения работ по изменению направления открытия дверей по выходу из здания.

10. Подана заявка Новоалександровскому ВДПО, обслуживающему по договору наше учреждение, на обработку огнезащитного покрытия деревянных конструкций помещения, предназначенного для хранения овощей.

11. Будет подана заявка на выделение дополнительных средств на замену дверей, расположенных в противопожарных преградах, отделяющих помещение приготовления пищи и складского помещения для хранения

заготовок швейной мастерской, на двери имеющие предел огнестойкости не менее EI 30.

12. Установлены таблички на дверях складских помещений, в соответствии с таблицей определения категории по взрывопожарной и пожарной безопасности.

13. Замечание об отсутствии указателя движения к источникам водоснабжения не соответствует действительности, так как на территории детского дома указанные источники водоснабжения отсутствуют.

14. Высота первой ступени от уровня земли наружной вертикальной пожарной лестницы с выходом на кровлю здания приведена в соответствие с требованием Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

15. За допущенные нарушения требований законодательства по соблюдению правил противопожарной безопасности, специалисту по охране труда и пожарной безопасности Абрамову С.С. объявлено замечание.

Приложения: (копии)

1. Письма Министру образования СК о выделении средств для замены автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с просроченным сроком эксплуатации (почти в 2 раза). на 5 л.

2. Письмо Министру образования СК о выделении средств для разработки проектной документации на установку автоматической пожарной сигнализации. на 1 л.

3. Приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности. на 1 л.

Директор

ГКУ «Детский дом №4 «Солнышко»»  Н.Е. Черномырдина



специалист по ОТ и ПБ  
Абрамов С.С.  
8(86545)3-54-51